الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة مثمرة

قائمة فحص إسبوعية – وحدة غسيل العين و دش السلامة
WEEKLY HSE CHECKLIST – EYEWASH AND SHOWER

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Inspection Date – تاريخ الفحص : September 2005

Contractor : PSP-CW Facility / Equipment Info. : Eyewash Responsible Person : HSE

SN	قائمة الفحص	Check Item	Location - المكان				ملاحظات Notes
			4/9	11/9	18/9	30/9	
1	الوحدات محددة بوضوح ويمكن الوصول إليها	Units clearly marked and accessible	✓	✓	✓	✓	
2	إمدادات المياه متصلة وتعمل	Water supply connected and operational	✓	✓	✓	✓	
3	أغطية غسل العين في مكانها وتعمل	Eyewash covers in place and functional	✓	✓	✓	✓	
4	تدفق الماء كافٍ ومستمر	Flow of water adequate and continuous	✓	✓	✓	✓	
5	لا توجد عوائق تمنع الوصول	No obstructions blocking access	✓	✓	✓	✓	
6	درجة حرارة الماء ضمن الحدود الآمنة (فاترة)	Water temperature within safe limits (tepid)	✓	✓	✓	✓	
7	المحطات تقع على بعد 10 ثوانٍ من مناطق الخطر	Stations located within 10 sec of hazard areas	✓	✓	✓	✓	
8	الأغطية الواقية على الفوهات	Protective caps in place on nozzles	✓	✓	✓	✓	
9	معدل تدفق الدش (20 جالون في الدقيقة)	Safety shower flow rate meets (20 GPM)	✓	✓	✓	✓	
10	لا توجد تسريبات أو أضرار بالمعدات	No leaks or damage to equipment	✓	✓	✓	✓	
11	مقابض التشغيل واضحة وموضحة	Activation handles clearly labeled	✓	✓	✓	✓	
12	المعدات خالية من التآكل أو التراكم	Equipment free of corrosion or build-up	✓	✓	✓	✓	
13	لا توجد تشققات مرئية أو تلف بالفوهات	No visible cracks or damage to nozzles	✓	✓	✓	✓	
14	غسل منتظم لمنع التلوث	Regular flushing to prevent contamination	✓	✓	✓	✓	
15	صرف مناسب لتجنب تجمع المياه	Proper drainage to avoid pooling water	✓	✓	✓	✓	
16	علامات الفحص محدثة وموثقة	Inspection tags up-to-date and verified	✓	✓	✓	✓	
17	مسار واضح للمعدات (لا توجد مخاطر تعثر)	Clear path to equipment (no tripping hazards)	✓	✓	✓	✓	
18	نشر تعليمات التشغيل بوضوح	Operational instructions posted clearly	✓	✓	✓	✓	
19	إضاءة كافية حول المحطات	Lighting adequate around stations	✓	✓	✓	✓	
20	أرقام الطوارئ منشورة	Emergency contacts posted nearby	✓	✓	✓	✓	

✓	جيد	Good	فحصت بواسطة Inspected By	مسؤل الفحص Inspector		
X	غير جيد	Poor		مسئول السلامة HSE Representative		
O	غير مطبق	Not Applicable				